

# Nachweis

Eignung von Türdrücker und Türkäufe gemäß EN 1906 : 2012

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 16-001717-PR01

(GAS-G03-11-de-02)



Auftraggeber	Glutz AG Segetzstr. 13 4502 Solothurn Schweiz
Bauprodukt	Türdrückergarnitur Langschild mit Beschlaglesereinheit am Außenschild, Kombination Drücker / Drücker
Bezeichnungen	E-Organisationsbeschlag Public schmal, 80555, 80551, 80552, 80560, 80570 E-Organisationsbeschlag Public breit, 80511, 80520, 80530, 80540, 80512,
Leistungsrelevante Produktdetails	Material Drücker: Edelstahl, Aluminium Lagerung: drehbar-fest, Drückervierkant: 8,0 mm, Material Drückervierkant: Stahl
Montage	Gemäß der Montageanleitung des Beschlagherstellers.
Besonderheit	Beschlagleser am Außenschild

## Ergebnis

### Klassifizierung gemäß EN 1906 : 2012

Benutzerkategorie	Dauerhaftigkeit	Türmasse	Feuerbeständigkeit	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Einbruchsicherheit	Ausführung
3	7	-/-	B	1	4	0	A

ift Rosenheim

11.05.2016

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik

Florian Luge  
Produktingenieur  
Bauteile

## Grundlagen

EN 1906 : 2012 - Schlösser und Baubeschläge – Türdrücker und Türkäufe – Anforderungen und Prüfverfahren

Prüfbericht Nr.: 12-001145-PR01 (PB-G03-03-de-03) vom 09.05.2016

Ersetzt Gutachtliche Stellungnahme 16-001717-PR01 (GAS-G03-11-de-01) vom 09.05.2016

Konstruktionsunterlagen in Anlage 1.

## Gültigkeit

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

## Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

## Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 13 Seiten.

Deckblatt  
Gutachtliche Stellungnahme

1 Auftrag  
2 Grundlagen der Beurteilung  
3 Beurteilung  
4 Ergebnis und Aussage  
Anlage 1 (11 Seiten)